



ESQ: 1 / 100

Travessa SN 22

NOTAS:

- 1- TODAS TUBULAÇÕES E CONEXÕES COTADAS EM MILÍMETROS (mm)
SERÃO EM PVC E AS COTADAS EM POLEGADAS (") SERÃO EM FERRO GALVANIZADO.
- 2- AS TUBULAÇÕES DE ESGOTO SERÃO DE JUNTA DUPLA AÇÃO (SOLDÁVEL / ELÁSTICA).
- 3- INCLINAÇÃO PI TUBULAÇÃO DE ESGOTO E ÁGUAS PLUVIAIS:
 $\varnothing 40 / 50 / 75\text{mm} - i = 2\%$
 $\varnothing 100\text{mm} - i = 1\%$
 $\varnothing > 100\text{mm} - i = 0,5\%$


 PREFEITURA MUNICIPAL DE ANANINDEUA

RESPONSÁVEL TÉCNICO:	EQUIPE TÉCNICA:	PRONCHA:
----------------------	-----------------	----------

XXX
