SISTEMA 01

SISTEMA 02

SISTEMA 03

SISTEMA 04

SISTEMA 05

ISO - 14

ISO - 15

ISO - 16

ISO - 17

ISO - 18

ISO - 19

ISO - 20

ISO - 21

ISO - 22

ISO - 23

ISO - 24

ISO - 25

ISO - 26

Travessa SN 22

Travessa WE 72

PLANTA BAIXA
PAV. SUPERIOR - hidráulico
ESC: 1 / 100

CONFIGURAÇÃO DE PENAS:

PENA COR "BLACK"

COR	PENA
01	0,10
02	0,60
03	0,80
04	1,00
05	0,20
06	0,40
08	0,03

PENA "USER COLOR"

COR	PENA
09	0,05
10	0,08
11	0,15
254	0,25
256	0,30

OBS:

1 - AS TUBULAÇÕES E CONEXÕES HIDRÁULICAS DEVERÃO SER DE PVC, LINHA HIDRÁULICA SOLDÁVEL, NA COR MARROM, INSTALAÇÕES PREDIAIS DE ÁGUA FRIA, CLASSE 15, PRESSÃO MÁXIMA = 7,5 KGF/CM² A 20ºC, DE ACORDO COM A NORMA DA ABNT NBR 5648 (FABRICAÇÃO TIGRE OU SIMILAR).

2 - OS REGISTROS DE GAVETA E PRESSÃO PARA COMANDO DOS RAMAIS SERÃO DA BRONZE COM VOLANTE EXTRA REFORÇADO. QUANDO INTERNO SERÁ COM CANOPLA CROMADA, E QUANDO EXTERNO TERÁ ACABAMENTO BRUTO (FABRICAÇÃO DECA - LINHA TARGA C/40 OU SIMILAR). O FABRICANTE DEVERÁ MANTER ASSISTÊNCIA TÉCNICA AUTORIZADA LOCAL (NO ESTADO DO PARÁ), COM PEÇAS DE REPOSIÇÃO.

3 - AS TORNEIRAS PARA LAVATÓRIO DEVERÃO SER DE FECHAMENTO AUTOMÁTICO POR MEIO DE VÁLVULAS DE MICTÓRIOS, SERÃO METÁLICOS COM ACIONAMENTO AUTOMÁTICO POR BISTAKI OU PRESSÃO (FABRICAÇÃO DECA - LINHA DESIGNA TEC ECO OU SIMILAR), COM 10 ANOS DE GARANTIA. ESTAS DEVERÃO ESTAR DE ACORDO COM A NBR 13713/2008. O FABRICANTE DEVERÁ MANTER ASSISTÊNCIA TÉCNICA AUTORIZADA LOCAL (NO ESTADO DO PARÁ), COM PEÇAS DE REPOSIÇÃO. ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS

LEGENDA P/ ÁGUA FRIA:

CDA — CAIXA DE DESCARGA ACOPLADA.
DH — DUCHA HIGIÊNICA.
L — LAVATÓRIO.
RP — REGISTRO DE PRESSÃO.
TPC — TORNEIRA PI PIA DE COZINHA.
FP — FILTRO DE PAREDE.
VD — VALVULA DE DESCARGA.
AF — TUBULAÇÃO DE ÁGUA FRIA
AQ — TUBULAÇÃO DE ÁGUA QUENTE
R — COLUNA DE RECALQUE
TL — TORNEIRA DE LAVAGEM.
TC — TORNEIRA DE LAVAGEM ELÉTRICA.
VS — TUBO DE DESCARGA P / VASO SANITÁRIO
CH — CHUVEIRO
CHº — CHUVEIRO ELETRICO
RG — REGISTRO DE GAVETA.
D — COLUNA DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA FRIA POTÁVEL

NOTAS:

1 - TODAS TUBULAÇÕES E CONEXÕES COTADAS EM MILIMETROS (mm)
SERÃO EM PVC E AS COTADAS COM (XX") SERÃO EM PVC AQUATHERM

2 - TODAS AS CONEXÕES DE ÁGUA FRIA, DE ESPERA PARA PEÇAS METÁLICAS
(TORNEIRA, CHUVEIRO, FILTRO DE PAREDE, DUCHAS, ETC.) SERÃO DO TIPO SRM (SOLDA E ROSCA METÁLICA)

3 - TODAS AS TUBULAÇÕES DE PVC PARA ÁGUA FRIA SERÁ CLASSE 15, EXCETO AS TUBULAÇÕES DE SUCÇÃO E RECALQUE QUE SERÃO CLASSE 20.

3 - TODAS OS PONTOS INDICADO COM O (*) SERÃO ELETRICOS (CHº, TL*, L*)

ÍNDICE DE REVISÕES

REV.	DATA	DESCRIÇÃO	EXEC.	VERIF.	RESP.	APR.
-	-	-				

PREFEITURA MUNICIPAL DE ANANINDEUA

R2 ARQUITETURA E URBANISMO LTDA
R2ARQUITETURAEPROJETOSCENTRAL.COM
TELFAX: 32420182 / 32248433
ENDEREÇO: ANANINDEUA, 1236.

OBRA
REFORMA E AMPLIAÇÃO - HOSPITAL MUNICIPAL INFANTIL DR. CELSO LEÃO
ENDEREÇO: AVENIDA PERIMETRAL
PLANTA BAIXA
PAV. SUPERIOR - HIDRÁULICO

RESPONSÁVEL TÉCNICO:
RAUL VENTURA FILHO
CAU A-76863

EQUIPE TÉCNICA:
ALFREDO E. DE MONTEIRO NETO
CAU A-83296-5

ESCALA: INDICADA
DATA: JUN/2020
VISTO:

PRANCHA: 15/25

ARQUIVO: XXX

RESPONSABILIDADE SOCIAL AO REPRODUZIR ESTE DOCUMENTO MENOS PAPEL NO LIXO = MAIS ARVORES NA NATUREZA

AS MEDIDAS DEVEM SER RIGOROSAMENTE RESPEITADAS. QUALQUER ALTERAÇÃO DEVERÁ SER PRECEDIDA DE CONSULTA AO RESPONSÁVEL TÉCNICO. NÃO NOS RESPONSABILIZAMOS POR ALTERAÇÕES EFETUADAS POR TERCEIROS.

DESENHOS SEM PRAZO
DESENHO CAD 2D
DESENHO CAD 3D
DESENHO CAD 3D