

CONFIGURAÇÃO DE FOLHAS	
FOLHA Nº	FOLHA TOTAL
01	10
02	10
03	10
04	10
05	10
06	10
07	10
08	10
09	10
10	10
11	10
12	10
13	10
14	10
15	10
16	10

PLANTA BAIXA  
BARRILETE - hidráulico  
ESC: 1/100

Travessa WE 72

DEB:

1- AS TUBULAÇÕES E CONEXÕES HIDRÁULICAS DEVERÃO SER DE PVC, LINHA HIDRÁULICA SOLDÁVEL, NA COR MARROM. INSTALAÇÕES PREDIAS DE ÁGUA FRIA, CLASSE 15, PRESSÃO MÁXIMA  $\pm 7,5$  KGF/CM<sup>2</sup> A 30°C, DE ACORDO COM A NORMA DA ABNT NBR 5648 (FABRICAÇÃO TÓRRE OU SIMILAR).

2- OS REGISTROS DE GAVETA E PRESSÃO PARA COMANDO DOS MANOS SERÃO EM BRONZE COM VOLANTE EXTRA REFORÇADO. QUANDO INTERNO SERÁ COM CANOPLA CROMADA, E QUANDO EXTERNO TERÁ ACABAMENTO BRILHO (FABRICAÇÃO DECSA - LINHA TARGA C-40 OU SIMILAR). O FABRICANTE DEVERÁ MANTER ASSISTÊNCIA TÉCNICA AUTORIZADA LOCAL, NO ESTADO DO PARÁ, COM PÓS-SE REPOSIÇÃO.

3- AS TORNEIRAS PARA LAVATÓRIOS E VALVULAS DE MICTÓRIOS, SERÃO METÁLICAS COM ACOMODAMENTO AUTOMÁTICO POR BOTÃO DE PRESSÃO (FABRICAÇÃO DECSA - LINHA DECAMATE 2000A SIMILAR), COM 10 ANOS DE GARANTIA. ESTAS DEVERÃO ESTAR DE ACORDO COM A NBR 10710/2008. O FABRICANTE DEVERÁ MANTER ASSISTÊNCIA TÉCNICA AUTORIZADA LOCAL, NO ESTADO DO PARÁ, COM PEÇAS DE REPOSIÇÃO, ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS.

LEGENDA PI ÁGUA FRIA:

CD- CAVA DE DESCARGA ACOPLADA  
DH- DUCHA HIDRÁULICA  
L- LAVATÓRIO  
RP- REGISTRO DE PRESSÃO  
TFC- TORNEIRA P/ FIM DE COZINHA  
FP- FILTRO DE PAREDE  
VD- VALVULA DE DESCARGA  
AF- TUBULAÇÃO DE ÁGUA FRIA  
AQ- TUBULAÇÃO DE ÁGUA QUENTE  
R- COLUNA DE RECALQUE  
TL- TORNEIRA DE LAVAGEM  
TL1- TORNEIRA DE LAVAGEM ELÉTRICA  
VS- TUBO DE DESCARGA P/ VASO SANITÁRIO  
CH- CHUVEIRO  
CH1- CHUVEIRO ELÉTRICO  
RG- REGISTRO DE GAVETA  
D- COLUNA DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA FRIA POTÁVEL

NOTAS:

1- TODAS TUBULAÇÕES E CONEXÕES COTADAS EM MILÍMETROS (mm) SERÃO EM PVC E AS COTADAS COM (X") SERÃO EM PVC AGUATHERM.

2- TODAS AS CONEXÕES DE ÁGUA FRIA, DE ESPERA PARA PEÇAS METÁLICAS (TORNEIRA, CHUVEIRO, FILTRO DE PAREDE, DUCHAS, ETC.) SERÃO DO TIPO BRM (SOLDA E ROSCA METÁLICA).

3- TODAS AS TUBULAÇÕES DE PVC PARA ÁGUA FRIA SERÃO CLASSE 15, EXCETO AS TUBULAÇÕES DE SUÇÃO E RECALQUE QUE SERÃO CLASSE 20.

3- TODAS OS PONTOS INDICADO COM (P) SERÃO ELÉTRICOS (CH, TL, L).

ÍNDICE DE REVISÕES				
REV.	DATA	DESCRIÇÃO	EXEC.	VERIF. RESP. APRO.
1				

**PREFEITURA MUNICIPAL DE ANANINDEUA**

**REFORMA E AMPLIAÇÃO - HOSPITAL MUNICIPAL INFANTIL DR. CELSO LEÃO**  
PIANTA BAIXA  
BARRILETE - HIDRÁULICO

RESPONSÁVEL TÉCNICO:	ELABORADO POR:	DATA:	VERIFICADO POR:	PROJETO:
RAUL VENTURA FERREIRA	RAUL VENTURA FERREIRA	JUN/2020	RAUL VENTURA FERREIRA	RAUL VENTURA FERREIRA
INDICADA	INDICADA	INDICADA	INDICADA	INDICADA
XXX	XXX	XXX	XXX	XXX

RESPONSABILIDADE SOCIAL AO REPRODUZIR ESTE DOCUMENTO  
MENOS PAPEL NO LIXO - MAIS ÁRVORES NA NATUREZA

PROJETO DE REFORMA E AMPLIAÇÃO - HOSPITAL MUNICIPAL INFANTIL DR. CELSO LEÃO  
PIANTA BAIXA  
BARRILETE - HIDRÁULICO  
16/2020